


Schemat montażu drutu odgromowego w rurze odgromowej w warstwie ocieplenia



LEGENDA — INSTALACJA ODGROMOWA

| Nazwa | Symbol | Liczba |
|---|--------|---------|
| Złącze kontrolne — złącze krzyżowe | ZK | 20 szt. |
| praskownik odprowadzający — dach — uziom fundamentowy, bednarka 30x4mm prowadzony w ścianie, słupie | | 20 szt. |
| złącze krzyżowe | | 39 szt. |
| zwoły poziome — drut stalowy ocynkowany FeZn Ø8mm na uchwytach przykręconych (montaż co ok. 1m) | ZWOD | 290 m |
| Iglica kominowa H=3m | | 10 szt. |
| Zmiana poziomu prowadzenia zwołu odgromowego | | 4 szt. |

SOSAK & SOSAK
biuro architektoniczne

ul. Zodiakalna 2, 10-712 Olsztyn
tel. (89) 5240240, tel./fax (89) 5240202
sosak@ol.home.pl | www.sosakarchitekci.pl



jednostka projektowa:

BPE BIURO PROJEKTÓW
ELEKTROENERGETYCZNYCH w Gdańsku
ul. MIGDAŁOWA 48
80-126, Gdańsk
email: biuro@bpegd.pl
www.bpegd.pl

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Poradni Rehabilitacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem w Poradni Rodzinnej przy ul. Milenijna 4, 03-130 Warszawa

ul. Milenijna 4, 03-130 Warszawa

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Targówek, ul. Tukocińska 34, 03-545 Warszawa

ELEKTRYCZNA

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

Plan instalacji odgromowej

SKALA: 1:100

projekt wykonał: mgr inż. Łukasz Szokalski upr. nr POM/0258/PBE/16

projekt opracował: mgr inż. Karol Tkacz

inż. Szymon Prądyński

inż. Andrzej Jutrzenka

projekt sprawdził: mgr inż. Dariusz Kwizdański upr. nr POM/0261/PBE/16

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

nr rysunku

marzec 2023 r.

E-3.0