

Zład N1-W1 Szatnie								
Nr.pom.	Nazwa	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Nawiew	Wywiew	Krotność wymian	Uwagi
-	-	m2	m	m3	m3/h	m3/h	n	-
R.19	SZATNIA PACJ. MĘSKA	5,87	3	17,61	120	0	6,8	Wywiew 120 m3/h przez R.19A, wywiew realizowany przez pomieszczenie higieniczno-sanitarne
R.19A	POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE	6,31	2,5	15,775	0	140	8,9	Dopływ powietrza kompensacyjnego z R.19
R.20	SZATNIA PACJ. DAMSKA	11,02	3	33,06	180	0	5,4	Wywiew 180 m3/h przez R.20A, wywiew realizowany przez pomieszczenie higieniczno-sanitarne
R.20A	POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE	8,37	2,5	20,925	0	200	9,6	Dopływ powietrza komepnacyjnego z R.20
R.22	POM. PORZ.	3,59	2,5	8,975	0	30	3,3	Powietrze kompensacyjne napływające z komunikacji R.24
R.23	WC PERS	8,82	2,5	22,05	110	130	5,9	Nawiew do przedsionka wywiew przez sanitariaty, wywiew 20 m3/h z komunikacji
				Suma	410	500		

Zład N2-W2 Komunikacja
------------------------

Nr.pom.	Nazwa	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Nawiew	Wywiew	Krotność wymian	Uwagi
-	-	m2	m	m3	m3/h	m3/h	n	-
R.1	POCZEKALNIA	44,1	2,5	110,25	260	260	2,4	Równowaga
R.5	MAGAZYN	7,35	3	22,05	40	40	1,8	Równowaga
R.13	ANEKS NA DOKUMENTACJĘ	8,47	3	25,41	50	50	2,0	Równowaga
R.14	REJESTRACJA REHABILITACJI	20,3	3	60,9	150	150	2,5	Równowaga
R.24	KOMUNIKACJA	8,52	3	25,56	80	30	3,1	Wywiew 30 m3/h przez R.22 , wywiew 20 m3/h przez R.23
R.25	KOMUNIKACJA	10,74	2,5	26,85	70	30	2,6	wywiew 20 m3/h przez R.19 oraz wywiew 20 m3/h przez R.20
R.25A	KOMUNIKACJA	6,96	3	20,88	50	50	2,4	Równowaga
R.26	KOMUNIKACJA	55,26	2,5	138,15	340	210	2,5	Wywiew 50 m3/h przez R.17 i 80m3/h przez R.18
R.27	KLATKA SCHODOWA	14,37	3	43,11	150	150	3,5	Równowaga
				Suma	1190	970		

Zład N3-W3 Sale ćwiczeń								
Nr.pom.	Nazwa	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Nawiew	Wywiew	Krotność wymian	Uwagi
-	-	m2	m	m3	m3/h	m3/h	n	-
R.2	SALA KINEZYTERAPII	70,14	3	210,42	640	640	3,0	Równowaga
R.2A	MAGAZYN	5,46	3	16,38	50	50	3,1	Równowaga
R.3	GABINET TERAPEUTY	14,44	3	43,32	140	140	3,2	Równowaga
R.4	SALA KINEZYTERAPII	45,7	3	137,1	420	420	3,1	Równowaga
				Suma	1250	1250		

Zład N4-W4 Gabinety								
Nr.pom.	Nazwa	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Nawiew	Wywiew	Krotność wymian	Uwagi
-	-	m2	m	m3	m3/h	m3/h	n	-
R.6	GAB. MASAŻU	11,08	3	33,24	100	100	3,0	Równowaga
R.7	GAB. MASAŻU	11,07	3	33,21	100	100	3,0	Równowaga
R.8	GAB. DO WIZYT FIZJOT.1	8,45	3	25,35	80	80	3,2	Równowaga
R.9	GAB. DO WIZYT FIZJOT.2	8,49	3	25,47	80	80	3,1	Równowaga

R.11	GAB. KOORDYNATORA	11,27	3	33,81	100	100	3,0	Równowaga
R.12	GAB. LEKARSKI	10,06	3	30,18	100	100	3,3	Równowaga
R.15	FIZYKOTERAPIA	52,66	3	157,98	500	500	3,2	Równowaga
R.16	LASEROTERAPIA	25,24	3	75,72	250	250	3,3	Równowaga
				Suma	1310	1310		

Zład N5-W5 Pokój socjalny								
Nr.pom.	Nazwa	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Nawiew	Wywiew	Krotność wymian	Uwagi
-	-	m2	m	m3	m3/h	m3/h	n	-
R.21	POK. SOCJALNY PERS.	12,31	3	36,93	150	150	4,1	Równowaga
				Suma	150	150		

Zład W4 WC - podłączenie do istniejącego zładu								
Nr.pom.	Nazwa	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Nawiew	Wywiew	Krotność wymian	Uwagi
-	-	m2	m	m3	m3/h	m3/h	n	-
R.17	WC PACJ. DAMSKIE +NPS	6,37	2,5	15,925	0	50	3,1	Dopływ powietrza z R.26
R.18	WC PACJ. MĘSKIE	7,07	2,5	17,675	0	80	4,5	Dopływ powietrza z R.26
				Suma	0	130		