

SZPZLO W-T 87/2018

Warszawa, dn. 11.05.2018 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej zgodnie z art. 62 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane tj. „[...]co najmniej raz na 5 lat kontrolą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów [...]” w budynkach Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek.

Informacje niezbędne do sporządzenia oferty:

I. Zakres pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej powinien obejmować w szczególności:

1. Oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń.
 2. Oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów.
 3. Pięcioletnie pomiary elektryczne w zakresie:
 - 1) pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej tj. pomiary skuteczności zerowania lub inaczej pomiary impedancji pętli zwarcia
 - 2) pomiary rezystancji izolacji obwodów I- fazowych
 - 3) pomiary rezystancji izolacji obwodów III- fazowych
 - 4) pomiary wyłączników różnicowoprądowych
 - 5) pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia).
- II. W nawiązaniu do powyższego wskazujemy, że za wyjątkiem określonych powyżej czynności Wykonawca winien dokonać przeglądu zgodnie z obowiązującymi we wskazanym zakresie przepisami prawa i normami, a także przy użyciu urządzeń odpowiadających wymaganiom przepisów prawa i norm (Wykonawca w protokole

winien określić rodzaj mierników wraz z informacją w zakresie spełnienia przez wskazane urządzenia odpowiednich norm i przepisów).

III. Do niniejszego zapytania ofertowego mogą przystąpić jedynie Wykonawcy posiadające ważne uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe w zakresie przeglądów instalacji elektrycznych.

IV. Z przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego oraz pomiarów instalacji elektrycznych Wykonawca każdorazowo sporządzić musi i dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wykonania przeglądu pisemny protokół. Protokół przeglądu instalacji elektrycznej w treści winien zawierać m.in.:

- datę wykonania przeglądu, nr protokołu,
- oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres),
- dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełnienia przez nie wymaganych przepisów prawa i norm
- tabelaryczne zestawienie pomiarów z podziałem na poszczególne pomieszczenia, wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej,
- wynik pomiarów dla poszczególnych punktów w pomieszczeniach (pozytywny/negatywny),
- tabelaryczne zestawienie poszczególnych pomiarów dla części wspólnych budynków (klatki schodowe, piwnice, strychy itp.) wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej, tablic itd.,
- tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny),
- tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej wraz z wynikiem (pozytywny/ negatywny),
- tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem (pozytywny/ negatywny),
- wykaz usterek i nieprawidłowości - określenie zaleceń pokontrolnych,
- informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji,
- wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego protokołu.

Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę. Do protokołu należy załączyć potwierdzenie jego wykonania w poszczególnych jednostkach. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu każdorazowo oryginał protokołu.

V. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

VI. Budynki objęte przeglądami:

- 1) Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny, ul. Remiszewska 14, 03-550 Warszawa, p. Iwona Sobótko, tel. 22-679-03-99;
- 2) Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna, ul. Łojewska 6, 03-392 Warszawa, p. Elżbieta Krzyżaniak, tel. 22-811-06-72;
- 3) Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna, ul. Poborzańska 6, 03-368 Warszawa, p. Maria Rosłońska, tel. 22-519-85-59;

- 4) Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna, ul. Rembielińska 8, 03-343 Warszawa, p. Elżbieta Szkopek, tel. 202-519-13-59;
- 5) Przychodnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży, ul. Balkonowa 4, 03-329 Warszawa, p. Halina Spirydońska, tel. 22-675-77-74;
- 6) Kompleks Basenów Rehabilitacyjnych „Muszelka”, ul. Balkonowa 2, 03-329 Warszawa, p. Jolanta Siebeneichen, tel. 22-674-10-68;
4. Terminy przeglądów – według ustaleń z kierownikami jednostek organizacyjnych.
5. Przewidywany termin realizacji zamówienia: od 01.06.2018 roku do dnia 31.12.2020 roku.
6. Termin składania ofert upływa w dniu 23.05.2018 r.
7. Ofertę cenową należy złożyć lub wysłać pocztą na adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek, 03-545 Warszawa, ul. Tykocińska 34 lub przesłać w formie elektronicznej na adres: sekretariat@zoztargowek.waw.pl.

DYREKTOR
Marcin Jabłkowski